

DISNORTE-DISSUR

ACTA DE VERIFICACION FINAL DE LA OBRA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: FINCA SAN JOSE
 CLIENTE : SAID JOAQUIN ZAVALA HANON
 EXPEDIENTE: P13502014050004
 COD OBRA N° : 206062014050214
 DIRECCION DEL PROYECTO: CAMINO A LOS ROBLES
 MUNICIPIO Nandaime
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNIC,SA
 INTENCION DE LA OBRA: Legalización
 FECHA DE RECEPCION: 20/05/2014

DATOS TÉCNICOS

NORMA CONSTRUIDA: DN-DS/ENEL
 TIPO DE RED (1F, 3F): Existente Derivada Trifasica
 TIPO DE LÍNEA CONSTRUIDA:
 CIRCUITO: NDE3030
 SECUENCIA FASE CONECTADA: RS
 DESCARGO N°: 106579
 POTENCIA INSTALADA KVA: 75KVA
 TIPO DE MEDIDA: DIRECTA BT
 UBICACIÓN DE LA MEDIDA: Limite de propiedad

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN PROPIEDAD PRIVADA

La ampliación o construcción de red de distribución en MT y BT, en propiedad privada y dentro del área de concesión de DISNORTE - DISSUR, realizada por la empresa constructora contratada por el solicitante o cliente, ha sido verificado su funcionamiento y se encuentra

LAMT		LABT		Postes	
Longitud (m)	Conductor	Longitud	Conductor	Cantidad	Tipo
				1	12m -500Dan

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=	238V	FAB=	477V	FA=	238V	FAB=	477V	FA=		FAB=	
FB=	238V	FAC=	477V	FB=	238V	FAC=	477V	FB=		FAC=	
FC=	418V	FBC=		FC=	418V	FBC=		FC=		FBC=	
Marca:	MEVENCA			Marca:	COOPER			Marca:			
Serie:	Borrosa	Z%:		Serie:	1311345813	Z%:	1,9	Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT: 7020_S11457	Matricula:	133972		Código CT:	Matricula:	133973		Código CT:	Matricula:		
	Matricula:				Matricula:				Matricula:		
	Matricula:				Matricula:				Matricula:		
Código FU:				Código FU:				Código FU:			

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=		FAB=		FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=		FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:				Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:	Matricula:			Código CT:	Matricula:			Código CT:	Matricula:		
	Matricula:				Matricula:				Matricula:		
	Matricula:				Matricula:				Matricula:		
Código FU:				Código FU:				Código FU:			

LOS ALCANCES DE LA AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN VARÍAN DE LO CONSTRUIDO REAL POR:

NOTAS Y ACUERDOS

1) La empresa Distribuidora de Electricidad está exenta de la responsabilidad del mantenimiento y reposición de las instalaciones en los casos establecidos conforme la NSE 4.4.2.

Ing. Gonzalo Latino
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DISNORTE - DISSUR

Ing. Pedro Quintana
 DESARROLLO SECTOR
 DISNORTE-DISSUR
 VO BO,

Ing. Leonel Romero V.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CELNIC,SA