

AUTORIZACION DE ENERGIZACION

FECHA : 30 DE ENERO 2003

Atencion
J^a OFICINA COMERCIAL
DISSUR - DIRIAMBÁ

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa **CELNCSA**

Representada Por el: **ING. LEONEL ROMERO V.**

Solicita Energización de

PROYECTO **TEXTILES GUANICA**

DIRECCION: **Km. 43 CARRETERA DIRIAMBÁ - LA BOQUITA**

CIRCUITO: **DBA - 3030**

RAMAL : **TRIFASICO**

Con los siguientes Alcances Físicos:

1. Cambio de 200 mts de L.P. 3F. 4H. Cond. # 4 ACSR a # 1/0 ACSR

2. Cambio de Crucetas en Mal Estado

3. Cambio de Retenidas

Mantenimiento de Línea Primaria para Reactivación de Cuenta de Servicio

1 X 800 KVA CONEXIÓN = DELTA - ESTRELLA

CARGA DECLARADA = 450 Kw = 562,5 Kva.

No de BDI Marca : **SIEMENS**

Serie No **267666**

Placa No **7520 - 3125B**

TRAFO No **33071**

Medidor No **000534**

Medidor No **E-165886**

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

Favor Programar Energización.

ING. PEDRO QUINTANA M.

DISSUR - PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR

ING. VICTOR RODRIGUEZ NAVAS
JEFE DE GESTION DE RED ZONA SUR

CC: Areas

DIRECCION: KM 30 A 40 CARRETERA MANAGUA - GUANACASTE

TELEFONO 7 0522 - 7089