

AR-DN-165/2004
ACTA DE RECEPCION TECNICA ECONOMICA

FECHA: 23-11-2004

A: OFICINA COMERCIAL SAN RAFAEL DEL SUR

PROYECTO: CASA DE PLAYA TECOLAPA

CIRCUITO: SRS -4020

DIRECCION SAN RAFAEL DEL SUR, CARRET. ENTRE POCHOMIL VIEJO Y LA TRINIDAD

PRESUPUESTO: PPDN#121/004.

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE EL:

ING. LEONEL ROMERO

A TRAVES DE LA EMPRESA: CELNCSA

HA CONCLUIDO LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION QUE SE DETALLAN:

- 1) LINEA PRIMARIA MTS: 2114 MTS. DE LINEA PRIMARIA MONOFASICA, 2 H, COND. # 1/0 ACSR.
- 2) LINEA SECUNDARIA MTS:
- 3) LINEA ALUMBRADO PUBLICO MTS:
- 4) TRANSFORMADORES INSTALADOS: 1X25 KVA. 14.4/24.9 KV. 120/240 V. CODIGO N° 69383,POSTE N° 5535-66061.

TRANSFORMADOR: MARCA- PROLEC, SERIE- MO4F12095

5) TOTAL KVA INSTALADOS: 25 KVA

6) LUMINARIAS INSTALADAS:

7) POSTES INSTALADOS: 23)PC 35', 1)PC 40'

8) CARGA DECLARADA POR EL CLIENTE: 17,80 Kw

CARGA MONOFASICA: 17,80 Kw

9) CARGA ALUMBRADO PUBLICO:

CARGA TRIFASICA:

VOLTAJE PRIMARIO: 14.4/24.9 KV

VOLTAJE SECUNDARIO: 120/240 V

CONEXIÓN:

COSTE DE LA ENERGIZACION: C\$ 1.678,34

MODALIDAD DE PAGO UF931561 - UF931260. OFIC. COM. NORTE


TIPO DE SERVICIO: MONOFASICO.


USO DE CONSTRUCCION: DOMICILIAR

OBSERVACIONES: EXISTEN CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE MEDICION EN LA CASA DE PLAYA TECOLAPA.

EL CLIENTE DEBERA DIRIGIRSE A LA OFICINA COMERCIAL QUE LE CORRESPONDE A GESTIONAR LA INSTALACION DE SU SERVICIO ELECTRICO O LLAMAR AL 125 OT24H.


 ING. ELIEHT ORTEGA LEIVA
 Desarrollo Zona Managua
 Disnorte Dissur Unión Fenosa


 ING. VICTOR RODRIGUEZ NAVAS
 Gestion de Red Zona Managua
 Disnorte Dissur Union Fenosa



CC: DESARROLLO ZONA
DEPTO. DE TECNOLOGIA DE LA MEDICION

