

CONSTANCIA

Masaya, 18 de Julio, 2007

Por medio del presente hacemos constar que la empresa CELNIC SA representada por el Ing. Leonel Romero ha concluido los trabajos en la Obra **Finca San Ramiro, con Exp P13702007040002** localizado en la siguiente dirección : Comunidad el Tanque 700m al Oeste Dolores, Carazo con los siguientes Alcances Físicos:

1. Instalación de trafo de 10Kva 7.6/13.2KV, 120/240V

Número de BDI 7520-3072F , Trafo # 130128


Datos del Trafo : COOPER, Serie : 0755003215, Z: 3.60%, V Primario: 7.6/13.2KV. VSecundario:120/240V  
PRUEBAS

VA-N : 124

VB-N : 124

VA-B : 248

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas de Construcción de Redes Eléctricas Vigentes



Ing. Edgar Martin Gazo  
Técnico de Obras  
Sector Sur