

GERENCIA ZONA SUR
GESTION DE RED ZONA SUR
PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR

AUTORIZACION DE ENERGIZACION

FECHA : 25 DE MAYO DEL 2003

ATENCION
OFICINA COMERCIAL
DISSUR - JINOTEPE

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento.

La Empresa: **CELNICSA**

Representada Por el : **Ing. Leonel Romero V.**

Solicita Energización de :

PROYECTO : **Finca Santa Lucia**

DIRECCION **Comunidad Pitas Grandes - Jinotepe**

CIRCUITO: **DRB - 3010**

RAMAL : **Monofasico**

Con los siguientes Alcances Fisicos:

1. Instalacion de 1)PM-40', 3)PM-35' y 12)PM-35' y 1)PM-40' ✓
2. Tendido de 906 Mts de L.P. 1F. 2H. Cond. # 1/0 ACSR ✓
3. Instalacion de 1)G-105, 1X10 kva, 7,62/13,2 Kv-120/240 V.

CARGA DECLARADA = 5,768 Kw = 7,21 Kva

Placa No **7505-3673E**

TRAPO No **37322**

Serie No **02058844**

Marca : **COOPER**

Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las ~~Normas~~ Especificadas.

Favor Programar Energización.
UNION FENOSA

DEPARTAMENTO
[Signature]
**PEQUEÑAS OBRAS
SECTOR SUR**

**ING. PEDRO QUINTANA M.
JEFE DE ELECTRICIDAD
PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR**

UNION FENOSA

DEPARTAMENTO
[Signature]
**PEQUEÑAS OBRAS
SECTOR SUR**
**ING. VICTOR RODRIGUEZ NAVAS
JEFE DE GESTION DE RED ZONA SUR**