

CONSTANCIA

Masaya, 20 de Abril del 2006


Por medio del presente hacemos constar que la empresa CELNIC S.A representada por el Ing. Lionel Romero ha concluido los trabajos en el Proyecto Roxana Guerrero Guillén con 'Exp P13702005090019 localizado en la siguiente dirección : Cruz de Guadalupe, del pozo de Enacal 1200 mt hacia Masatepe, En Jinotepe, con los siguientes Alcances Físicos:

1. Instalación de un transformadores de 10 KVA 7.6/13.2 KV, 120/240V

Número de BDI 7505_3758F , Trafo # 38903

Datos del Trafo : PROLEC , Serie : MO4H10807, Z: 2.45%, V Primario: 7.6/13.2 KV. VSecundario:120/240V

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas de Construcción de Redes Eléctricas Vigentes



Resh b
[Signature]
20/04/06