

DISTRIBUCION SECTOR ZONA MANAGUA
OBRAS, SECTOR MANAGUA SUR

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 09 de Junio 2008

ATENCION
OFICINA PPSS
SECTOR:
EXP P22602008050001

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: CELNICA

Representada Por el : **ING. LEONEL ROMERO V.**

Solicita Energizacion de :

Proyecto: **FUERZA AEREA / SINAPRED**Direccion: **CARRETERA NORTE FUERZA AEREA PORTON #16, MANAGUA**Circuito: **ORT-3040** **MONOFASICO**

Con los Siguietes Alcances Fisicos:

- 1) Instalacion de 1)TR 10 KVA
- 2)



Trafo.1 X 10 KVA, 7,6/13,2 Kv - 120 / 240

Placa # **5525_78964**Trafo # 1 **150372** Serie # **7550072118** Marca: **COOPER** Z: **1,70%**


PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: **122 V** VB-N: **122 V** VA-B: **243 V**FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: **10/06/2008**


Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

OBSERVACIONES:

Union Fenosa no se responsabiliza por el mantenimiento o cualquier desperfecto que presente este trafo dado que queda en propiedad privada


 ING. ENRIQUE CALDERON M.
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. WALTER ARGEÑAL URTECHO
 OBRAS SECTOR MANAGUA


 ING. LEONEL ROMERO V.
 CELNICA