

DISNORTE DISSUR

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTO
GERENCIA ZONA MANAGUA

AUTORIZACION DE CONSTRUCCION

FECHA: 10/07/2012

A: ING. LEONEL ROMERO

CIRCUITO: PDT - JOGO

PROYECTO: COMPLEJO OCCIDENTAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FASE A CONECTARSE : TSR

SECUENCIA DE FASE EN EL PTO. DE ENT: TSR

DIRECCION : MANAGUA, REPARTO SAN JUAN, DEL COST. NORTE DEL TEMPLO DE LOS MORMONES, 2 C. AL NORTE.

POR ESTE MEDIO SE AUTORIZA A LA EMPRESA: CELNICSА

CONVERSION DE 208 MTS. DE LINEA PRIMARIA BIFASICA A TRIFASICA CON COND. 1/0 ACSR.
CONVERSION DE 34 MTS. DE LINEA PRIMARIA MONOFASICA A TRIFASICA CON COND. 1/0 ACSR.
CONSTRUCCION DE 15 MTS. DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA CON COND. 1/0 ACSR.
* INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 225 KVA, 13,2 KV. 120/208 V. ✓
SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO Y CON LAS OBSERVACIONES
HECHAS EN EL MISMO Y EN EL ACTA DE AUTORIZACION DE DISEÑO.

DE ACUERDO A PLANO (S) AUTORIZADO (S) POR ESTE DEPARTAMENTO, POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS MISMOS A PARTIR DEL 11 DE JULIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DEL 2012. PARA LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE. CUALQUIER ATRASO, CAMBIO DE DISEÑO Y EQUIPO DEBERA INFORMARSE A ESTE DEPARTAMENTO CON LA DEBIDA ATENCION.

MIENTRAS NO SE LES RECEPCIONE DICHO PROYECTO, CUALQUIER PERDIDA DE MATERIAL INSTALADO EN LA RED DEBERA REPONERSE HASTA QUE SEA RECEPCIONADA LA OBRA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ENEL Y UF.

Rodolfo E.

Rodolfo Jose Guido Espinoza
Supervisor de Obras
Disnorte Dissur



Ing. Leonel Romero

Ing. Leonel Romero
Contratista

CC: ARCHIVO

DIRECCION: CONTIGUO A PLANTA MANAGUA, FRENTE A LA BHULER

TEL: 2486842

FAX: 2486840

RECIBIDO 11 JUL 2012
MA

Recibido
Maldonado A.
ARQ. Auxiliadora Valdivia
10 Julio 2012
4:51 pm