

CONSTANCIA

Masaya, 10 de Julio, 2007

Por medio del presente hacemos constar que la empresa **CELNIC SA** representada por el Ing. Leonel Romero ha concluido los trabajos en la Obra **Ecolote Ave Maria, con Exp P13602006090023** localizado en la siguiente dirección : Carretera Las Esquinas- San Marcos, .con los siguientes Alcances Físicos:

1. Instalación de trafo de 37.5Kva 7.6/13.2KV, 120/240V
2. Construcción de 206 Mts de Linea Primaria Monofásica 1/0
3. Instalación de 683m de Linea secundaria Triplex 1/0 ACSR
4. Instalación de 6 PC-35', IPC-40 y 11PC-30'

Número de BDI 7520-3976F , Trafo # 39341

Datos del Trafo : Prolec, Serie : MO4K18881, Z: 1.97%, V Primario: 7.6/13.2KV. VSecundario:120/240V
PRUEBAS

VA-N : 125

VB-N : 125

VA-B : 250

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas de Construcción de Redes Eléctricas Vigentes


UNION FENOSA DISNORTE-DISSUR
GESTIÓN DE RED - DESARROLLO Sector SUR
VALIDO POR SEIS MESES
VALIDO PARA CONSTRUCCIÓN
FECHA: 10/07/07
Autorizado por: Edgar M. Rojas
Ing. Edgar M. Rojas
Técnico Sector Sur
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A.