

CONSTANCIA

Masaya, 20 de Abril del 2006

Por medio del presente hacemos constar que la empresa CELNIC S.A representada por el Ing. Leonel Romero ha concluido los trabajos en el Proyecto Aprobénir con Exp P13102006030083 localizado en la siguiente dirección : Fte a Texaco Jinotepe en el Km 47 Carretera Jinotepe Nandaime, con los siguientes Alcances Físicos:

1. Instalación de 1 PC-35`
2. Instalación de Tres transformadores de 15 KVA 7.6/13.2 KV- 120/240V


Número de BDI 7505_3727F , Trafo # 38849. 38850 y 38851

Datos del Trafo : COOPER , Serie : 0402172119, Z: 2.80%, V Primario: 7.6/13.2KV. VSecundario:120/240V

Datos del Trafo : COOPER , Serie : 0402172120, Z: 2.80%, V Primario: 7.6/13.2KV. VSecundario:120/240V

Datos del Trafo : COOPER , Serie : 0402172121, Z: 2.80%, V Primario: 7.6/13.2KV. VSecundario:120/240V

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas de Construcción de Redes Eléctricas Vigentes



Revisado
[Signature]
20/04/06