

DISTRIBUCION SECTOR ZONA MANAGUA
OBRAS, SECTOR MANAGUA DN - DS.

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 20 de Febrero del 2008.

ATENCION
OFICINA PPSS
SECTOR: Zona Managua.
EXP P22102007120082.

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento.

La Empresa: CELNIC.S.A.

Representada Por el : **Ing. Leonel Romero.**

Solicita Energización de :

Proyecto: **San Patricio del Laurel.**

Dirección: **San Isidro, Camino al Hotel Pueblo Viejo.**

Circuito: **Ticuantepé 3020.**

Ramal: **TRIFASICO.**

Con los siguientes Alcances Físicos:

- 1) Instalación de 1)PP - 40' usado.
- 2) Instalación de una estructura G-310: 3x25kva: 7.6/13.2 kv; 240 / 480 v.
- 3) Instalación de 1 juego de crucetas de madera de 3 3/4 x 4 3/4 x 6 donde se instalaron 3 pararrayos y 3 corta circuitos.
- 4) Tendido de 10 metros de cable trifásico subterráneo XLP # 1/0 mas neutro # 1/0

Trafo.3 X 25 Kva, 7.6, / 13.2 Kv - 240 / 480.

Placa # **5525-78871.**

Trafo # 1	Trafo: 15022	Serie #	M07G15113.	Marca: G,E-Prolec	Z:	2.11%
Trafo # 2	Trafo: 15020	Serie #	M07G15111.	Marca: G,E-Prolec	Z:	2.11%
Trafo # 3	Trafo: 15021	Serie #	M07G15112.	Marca: G,E-Prolec	Z:	2.09%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: **120 V** VB-N: **121 V** VA-B: **242 V**

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: **16 DE FEBRERO DEL 2008.**

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

OBSERVACIONES:
SERVICIO PROVISIONAL POR TRES MESES.

Programar Su Energización.

Rodolfo E.
Ing. Rodolfo Guido.
Supervisor obras



Ing. Leonel Romero.
Controlista