

ACTA DE RECEPCION

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CANAL 14 VOS TV
 EXPEDIENTE: P22502012110001
 OBRA: 105062012110260
 TIPO OBRA: NUEVO SUMINISTRO
 POTENCIA DECLARADA: 25 KVA
 DESCARGO N°: 90326
 CLIENTE: CANAL 14 VOS TV
 DIRECCION: PARQUE LAS GUATUSAS 2 KM HACIA LAS NUBES, EL CRUCERO

FECHA DE INSPECCION: 01/02/2013
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNCSA
 MUNICIPIO: MANAGUA
 SECTOR: EL CRUCERO
 CIRCUITO: MTF3010
 LONGITUD LAMT: 18 M
 LONGITUD LABT:
 KVA INSTALADOS: 25 KVA

EL DISEÑO DEBIDAMENTE APROBADO, EN SU CONSTRUCCION VARIO POR SE APORTA APOYO DE CONCRETO DE 12 MTS 500 DAN POR PARTE DE CELECTRISA PARA REALIZAR SUSTITUCION DE APOYO DE PINO INSTALADO EN PE POR, SE REALIZA INSTALACION DE ARMADO MT TRIF ALIN Y ANG 5 - 30 POR PARTE DE MTTO EN DICHO PUNTO.

ALCANCES FISICOS

1. LINEAS AEREAS MEDIA TENSION

INSTALACION DE 1 POSTE DE HORMIGON PRET/CENTRIF 300 DAN 12 M
 INSTALACION DE 1 ARM SIMP CIRC MONOF PROLONGACION DE LINEA, ACSR 1/0 AWG
 INSTALACION DE 1 ARM SIMP CIRC MONOF FIN DE LINEA 1/0 ACSR
 TENDIDO DE 18 MTS LINEA MONOFASICA 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 ACSR.

2. CENTROS DE TRANSFORMACION

INSTALACION DE 1 CENTRO DE TRANSFORMACION 1X25 KVA 7.6/13.2 KV 120/240 V
 INSTALACION DE 1 PUESTA A TIERRA CON ANILLO DE TIERRA APOYO HORMIGON HASTA 14 M
 INSTALACION DE 1 PAT CUBA TRAF0
 INSTALACION DE 1 PAT PARARRAYOS
 INSTALACION DE 1 PUENTE SIMPLE CONEXION BT: 1 TRAF0 MONOF TIPO-POSTE 25 KVA

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

T2				T3			
LN	LL			LN	LL		
FAN=	124 V	FAB=	249 V	FAN=		FAB=	
FBN=	124 V	FAC=		FBN=		FAC=	
FCN=		FBC=		FCN=		FBC=	
Marca:	HOWARD INDUSTRIAL			Marca:			
Serie:	1481521112	Z%:	2.80%	Serie:		Z%:	
CT:	5545_M11021	Matricula:	172871	CT:		Matricula:	

T4				T5			
LN	LL			LN	LL		
FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	

T6			
LN	LL		
FA=		FAB=	
FB=		FAC=	
FC=		FBC=	
Marca:			
Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:	

OBSERVACIONES:

EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LO QUE SE INSTALE DESPUES DE LA MEDICION SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, DISNORTE - DISSUR NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTE POSTERIOR A ESA MEDICION.

NO SE REALIZARA EL REEMBOLSO DEL TRANSFORMADOR INSTALADO YA QUE DICHO TRANSFORMADOR ES USADO, PREVIAMENTE COMUNICADO A PPSS SECTOR:

La Recepción Técnica-Económica RTEI no exime a los contratistas a responder por fallas o desperfectos que surjan con posterioridad a la recepción de la obra en un plazo de un (1) año conocido como vicios ocultos y estabilidad de obra.

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ON DS PARA SU ENERGIZACION.

DISNORTE-DISSUR

DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA
OBRASSUPERVISOR DE OBRAS
ING. GUSTAVO ARDILA

CC: Archivo

DIRECCION: CONTIGUO A PLANTA MANAGUA, FRENTE A LA BHULER

DISNORTE-DISSUR

DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA
OBRASTECNICO DE OBRAS DEL SECTOR
ING. ANIBAL LOPEZDISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
PAX: 2406840EMPRESA CONSTRUCTORA
CELNCSA