

DISNORTE-DISSUR

DISTRIBUCION ELECTRICA

ACTA DE RECEPCION

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: URB. SANTA ELENA
 EXPEDIENTE: P12402012060020
 OBRA N°: 205042012060344
 TIPO OBRA: AFR
 POTENCIA DECLARADA: 37.5 KVA
 DESCARGO N°: 85532, 87541
 CLIENTE: URB. SANTA ELENA
 DIRECCION: KM. 15.9 CARRETERA MASAYA 200MTS ESTE

FECHA DE INSPECCION: 10/12/2012
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNIC S.A.
 MUNICIPIO: MANAGUA
 SECTOR: MANAGUA
 CIRCUITO: TCP3010
 LONGITUD LAMT: 0
 LONGITUD LABT: 0
 KVA INSTALADOS: 37.5 KVA

EL DISEÑO DEBIDAMENTE APROBADO, EN SU CONSTRUCCION VARIO POR: NO VARIO YA QUE SE CONSTRUYO DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO.

ALCANCES FISICOS

SE INSTALO 3) POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 300 daN 9 m
 SE INSTALO 5) POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 300 daN 10,5 m
 SE INSTALO 1) POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 500 daN 12 m
 SE INSTALO 1) HORMIGONADO P/APOYO DE 500 DAN
 SE INSTALO 1) TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 37.5KVA 7.6/13.2KV 120/240V
 SE INSTALO 1) PUESTA A TIERRA ANILLO CERRADO POSTE DE HORMIGON HASTA 14MTS.
 SE INSTALO 4) ARM SIMPLE CIRC. MONOF. ALINEACION Y ANGULO < 5°, ACSR 1/0 AWG
 SE INSTALO 1) ARM SIMPLE CIRC. MONOF. ANCLAJE Y ANGULO 30° A 60°, ACSR 1/0 AWG
 SE INSTALO 1) ARM SIMPLE CIRC. MONOFASICO FIN DE LINEA
 SE INSTALO 1) DERIVACION MONOFASICA RIGIDA 4/0 Y 1/0 AWG
 SE INSTALO 210) METRO DE TENDIDO DE LINEA MONOF. ACSR 1/0 Y NEUTRO 1/0
 SE INSTALO 199) METRO DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRENZADO TRIPLEX 600V 4/0 AAC-4/0 AAAC
 SE INSTALO 150) METRO DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRENZADO TRIPLEX 600V 1/0 AAC-1/0 AAAC
 SE INSTALO 3) RETENIDA VERTICAL EN APOYO DE HORMIGON. 9/10.5/12M.
 SE INSTALO 2) COMPLEMENTO DE RETENIDA DE MEDIA TENSION.
 SE INSTALO 1) COMPLEMENTO DE RETENIDA DE BAJA TENSION
 SE INSTALO 5) AISLADOR COMPOSITE TIPO POSTE 13.2 KV
 SE INSTALO 4) CADENA AMARRE COMPOSITE 13.2KV
 SE INSTALO 1) PUENTE SIMPLE BT TRAFIO MONOF.
 SE INSTALO 2) PUESTA TIERRA EN POSTE DE HORMIGON HASTA 14M

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

T1 - 1X37.5 KVA				T2 -				T3 -			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FAN=	123V	FAB=		FAN=		FAB=		FA=		FAB=	
FBN=	123V	FBC=		FBN=		FBC=		FB=		FBC=	
FAB=	247V	FCA=		FAB=		FBC=		FC=		FCA=	
Marca:	GE-PROLEC			Marca:				Marca:			
Serie:	M12E11577	Z%:	1.86	Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:	5530_150909	Matricula:	152257	Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	

T4 -				T5 -				T6 -			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FAN=		FAB=		FAN=		FAB=		FA=		FAB=	
FBN=		FAC=		FBN=		FAC=		FB=		FBC=	
FAB=		FBC=		FAB=		FBC=		FC=		FCA=	
Marca:				Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	

Observaciones: 1) LA RED CONSTRUIDA DESPUES DE LA MEDIDA ES PROPIEDAD DEL SOLICITANTE QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU REPARACION Y MANTENIMIENTO.
 2) LA RECEPCION TECNICA ECONOMICA NO EXIME AL CONTRATISTA A RESPONDER POR FALLAS O DESPERFECTOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION DE LA OBRA EN UN PLAZO DE UN AÑO CONOCIDO COMO VICIOS OCULTOS Y ESTABILIDAD DE OBRA.
 3) SE INSTALARA MEDICION EN VIA PUBLICA AL LIMITE DE PROPIEDAD DEL SOLICITANTE.

Nombre del Proyecto: URB. SANTA ELENA

Firma:

Fecha:

Ing. CRISTIAN SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 WTA-Elctrica.

Ing. Aníbal López
 DESARROLLO SECTOR
 Disnorte Dissur

EMPRESA CONSTRUCTORA
 CELNIC S.A.