

DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA  
OBRAS, SECTOR MANAGUA

## ACTA DE RECEPCION

FECHA: 30 de Junio 2008

## ATENCION

OFICINA PPSS  
SECTOR: MANAGUA  
EXP P22202008060028

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: CELNIC, S.A.

Representada Por el : **Ing. Leonel Romero V.**

Solicita Energizacion de :

Proyecto: Servicio Provisional p' construir "Viviendas Pueblo Presidente, costado sur Microfer"

Direccion: Costado sur de Microfer, Rpto. San Juan, MGA.

Circuito: MGA-3080

Ramal: TRIFASICO / MONOF

Con los Siguietes Alcances Fisicos:

En Via pública:

Instalación de :

Una estructura SU-BT

Dos estructuras CSU-BT

Tres V.R.P. 1/0

Se tendió 45 m de red BT monofásica en conductor Triplex 1/0 ACSR.

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 121,5 V



FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ 27/06/2008.

Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

## OBSERVACIONES:

Los alcances ejecutados en Vía pública son de carácter provisional, para la energización del proyecto de Viviendas se someterá nuevo diseño a "Proyectos DN".

Programar Su Energización.

  
Ing. Carlos U. Marengo D.  
Supervisor obras  
ING. Walter Argeñal U.  
OBRAS SECTOR MANAGUAIng. Leonel Romero V.  
Contratista

CC: Archivo

DIRECCION: PLANTEL CONTECMA, KM 2, CARRETERA A LA ZONA INDUSTRIAL DE LA MGA

DISNORTE-DISSUR TELEFONO # 2401264-58

DISTRIBUCIÓN SECTOR MANAGUA  
OBRAS

DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD, S.A.