

GERENCIA ZONA SUR  
GESTION DE RED ZONA SUR  
PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR

**AUTORIZACION DE ENERGIZACION**

FECHA : 14 DE JULIO 2005

**ATENCION**  
J' OFICINA COMERCIAL  
DISSUR

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: CELCNICSA

Representada Por el : Ing. Leonel Romero V.

Solicita Energizacion de :

PROYECTO : CURC - Carazo

DIRECCION : Costado N-Universidad de Nicaragua - Jinotepe

CIRCUITO: MTP - 3040

RAMAL : Trifasico

Con los Sigüientes Alcances Fisicos:


1. Instalacion de 1)PC-40`
2. Instalacion de 1)Tr-305/C, 3X37,5 Kva, 7,62/13,2 Kv - 120/240 V.
3. Tendido de 12 Mts de L.P.3F.4H. Cond. 1/0 ACSR
4. Tendido de 90 Mts de Conductor Tpx. # 1/0 ACSR

Trafo. 3 X 37,5 Kva, 7,62/13,2 Kv - 120 / 208 V. Carga a Instalar = 93,57 Kw = 110,08 Kva


Placa No	7510-3597F	TRAFO No	38436	Serie No	PROLEC	Marca :	M04K19671
		TRAFO No	38437	Serie No	PROLEC	Marca :	M04K19678
		TRAFO No	38438	Serie No	PROLEC	Marca :	M04K19677

Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

Favor Programar Energización.

  
ING. PEDRO QUINTANA M.  
PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR

**UNION FENOSA**  
DISNORTE - DISSUR  
PROYECTO SECTOR SUR

FIRMA:   
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. ING. NAHIMA CERNA  
GESTION DE RED SECTOR SUR

NOTA: REPOSICION DE ACTA DE ENERGIZACION PARA EFECTOS DE TRAMITE DE LICENCIA., SE ADJUNTA DATOS BDI DONDE SE COMPRUEBA TAMBIEN LA EJECUCION DE LA OBRA

CC: Archivo

DIRECCION : KM 30 1/2 CARRETERA MANAGUA - GRANADA

TELEFONO # 0522 - 7089