

GERENCIA ZONA SUR  
GESTION DE RED ZONA SUR  
PEQUEÑAS OBRAS SECTOR SUR

**AUTORIZACION DE ENERGIZACION**

FECHA : 09 DE MAYO DEL 2003

**ATENCION**

J' OFICINA COMERCIAL  
DISSUR - JINOTEPE

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: **CELNICSA**

Representada Por el : **Ing. Leonel Romero V.**

Solicita Energizacion de :

PROYECTO : **Los Potrerillos**

DIRECCION : **Bo Los Potrerillos Camino a los Encuentros-Sta Teresa - Carazo**

CIRCUITO: **MTP - 3040**

RAMAL : **Monofasico**

Con los Siguietes Alcances Fisicos:

1. Instalacion de 2)PP-40' y 5)PP-35'
2. Tendido de 528 Mts de L.P. 1F. 2H. Cond. # 1/0 ACSR
3. Instalacion de 1)G-105, 1 X 10 Kva, 7,62/13,2 Kv - 120/240 V.

Carga Declarada = 5,768 Kw = 7,21 Kva

Placa No **7510 - 3633E**



TRAFO No **37298**

Serie No **0102018100**

Marca : **COOPER**

Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

Favor Programar Energización.



CC: Archivos  
DIRECCION : KM 30 1/2 CARRETERA MANAGUA - GRANADA

TELEFONO # 0522 - 7089