

CONSTANCIAS

Masaya, 28 de Diciembre de 2004.


Por medio del presente hacemos constar que la Empresa CELNICA representada por el Ing. Leonel Romero, a concluido los trabajos en el Proyecto HACIENDA JESÚS MARIAS PPOZO # 2 en Nandaime - Granada, teniendo los siguientes Alcances Físicos :

1. Cambio de 1 trasformadores quemado de 37.5 Kva. por otro de 1 X 37.5 Kva. 7.6/13.2Kv 240/480V en G-310 ,BDI 34543,34544,34545 Poste 7020_3411C (ESTRELLA - DELTA) Código de BDI trasformador quemado #34544

Numero de BDI 7020_3194C , Trafo # 38196 (Nuevo Código del trasformador quemado)
Marca de Trafo :COOPER Serie : 0402125637

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas de Construcción de Redes Eléctricas Vigentes


UNION FENOSA
DISNORTE-DISSUR
Ing. Roberto Antonio Zapata B
Pequeñas Obras Sector Sur
COMPAÑIA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.


UNION FENOSA
DISNORTE-DISSUR
GESTIÓN DE RED ZONA SUR
Ing. Nahima Cerna Sánchez
Gestión de Red Zona Sur
COMPAÑIA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.